



CITTÀ DI CONEGLIANO

Provincia di Treviso

C.F. 82002490264 – P.I. 00549960268 – C.A.P. 31015

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E QUALITÀ AMBIENTALE

Unità Organizzativa Competente: Area Servizi al Territorio - Ufficio Appalti

Dirigente: dott. Giovanni Tel

Via Einaudi n. 136 - tel. 0438/413205 - fax 0438/413260

e-mail: appalti@comune.conegliano.tv.it - www.comune.conegliano.tv.it

Prot. n. 15744/AST

Conegliano, 26.03.2010

OGGETTO: Programma Accorpamento Direzioni Uffici Comunali (PADUC). Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'articolo 153, commi 1-14, del D.Lgs. n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, il recupero e la gestione di un edificio da adibire a nuova sede di uffici comunali - CIG 0415511A83.

A TUTTI I CONCORRENTI

QUESITO N. 5

In merito alla gara in oggetto, con la presente sono a chiedere il seguente chiarimento:

casa clima Classe "C" è cosa diversa da Classe "C" (D.P.R. n. 59/2009 attuativo del D.Lgs. 192/2005 (vedere comma "e" pag. 14 del bando).

La specifica risulta incompatibile.

Quale classe energetica va presa in considerazione?

RISPOSTA N. 5

L'argomento "classe energetica dell'edificio" è affrontato a pag. 29 dello Studio di Fattibilità, alla voce "L'importo dell'intervento" e a pag. 14 del Disciplinare di gara, nella descrizione del contenuto della busta "B – Offerta tecnico – organizzativa", punto 1) relativo al progetto preliminare, lettera e).

Si precisa che la prestazione energetica minima dell'edificio ai sensi del Disciplinare di gara dovrà corrispondere alla più restrittiva tra quella corrispondente alla classe C secondo il metodo di certificazione energetica "Casa Clima" e quella definita come minima dal quadro normativo vigente in materia (D.P.R. 59/2009 e D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.).

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott. Giovanni Tel)